



➔ **Benötigte Angaben**

Flucht- und Rettungspläne nach DIN ISO 23601 (Neu Dez. 2010)

- Standorte der Pläne (an welchen Wänden)
- Standorte Feuerlöscher, RWA, Handmelder, Löschdecken, Erste-Hilfe/Verbandkasten etc.
- Fluchtwege (bitte mittels Pfeilen kennzeichnen)
- Im EG: Standort Sammelplatz außerhalb des Gebäudes
- Notausstiege / Notausgänge (Türen mit Panikschloss)
- Gibt es in den oberen Stockwerken Fenster, an denen die Feuerwehr anleitern kann?
(Diese Punkte werden bei einer Ortsbegehung geklärt)

Feuerwehrpläne nach DIN 14095, 14034-6

Für den Textteil:

- Eigentümer und Betreiber des Gebäudes (inkl. Adressen + Tel.)
- Kurzbeschreibung / Nutzung des Gebäudes
- Ansprechpartner und Verantwortliche mit Erreichbarkeit Tag/Nacht (Tel. etc.)
- Wartungs- / Servicefirmen, z.B. Aufzugsfirma / Brandmeldeanlage etc. (Adresse + Tel.)
- Wieviele Personen halten sich zu welchen Zeiten (Tag/Nacht) max. im Gebäude auf?
- Gibt es technische Besonderheiten? (z.B. Gebädefunkanlage)
- ELA-Anlagen vorhanden?
- Lagerung von Gefahrgütern (brennbare Flüssigkeiten etc.)

Für die Pläne:

- Plan mit umliegenden Gebäuden/Straßen inkl. Verlauf der Grundstücksgrenze,
(Wenn vorhanden mit eingezeichneten Hydranten / Unterflurhydranten) inkl.
Kennzeichnung von befahrbaren und nicht befahrbaren Flächen (z.B. unbefestigte Grün-
flächen, Flächen die nicht für ein Gesamtgewicht von 16t ausgelegt sind)
- Verbindungen zu benachbarten Gebäuden (auch unterirdisch)?
- Wo sind Haupt- und Nebenzufahrten sowie Haupteingang und Neben/Seiteneingänge
- Wo befindet sich die Brandmelderzentrale
- Feuerwehrbedienfeld, Feuerwehr-Schlüsseldepot, Blitzleuchte etc. vorhanden? Wo?
- Welche Flächen um das Gebäude herum sind befahrbar (Feuerwehrfahrzeug), welche nicht?
- Sprinklerzentrale, komplett gesprinklerte Bereiche vorhanden?
- (Unterirdische) Löschwasserbehälter, Wandhydranten?
- Steigleitungen nass / trocken?
- Standort Haupt-Wasseranschluss, Haupt-Gasanschluss?
- Feuerschutz-, Rauchschutztüren / Brandschutzwände etc. vorhanden?
- Aufzüge / Feuerwehraufzüge vorhanden?
- Elektroräume / EDV-, Serverräume vorhanden?
- Dürfen bestimmte Löschmittel nicht eingesetzt werden?

(Diese Punkte werden größtenteils bei einer Ortsbegehung geklärt)

Die Korrekturpläne werden von B&G mit der Feuerwehr abgestimmt.